

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 21-3-02,  
ondsuh@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 13/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Большемуртинская  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

средняя общеобразовательная школа №1»

владельца собственности, имущества и т.п.

(далее - МКОУ «Большемуртинская СОШ №1»)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Сухобузимского и Большемуртинского районов по пожарному надзору М.В. Безрядина от 19.02.2021 № 13, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.10 часов до 14.10 часов 12 марта 2021 года, с 13.00 часов до 15.00 часов 18 марта 2021 года, главным государственным инспектором Сухобузимского и Большемуртинского районов по пожарному надзору М.В. Безрядиным, совместно с директором МКОУ «Большемуртинская СОШ №1» Жигуновым В.П. проведена плановая выездная проверка объекта защиты МКОУ «Большемуртинская СОШ №1», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Партизанская, 83.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
13/1/1	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах.	п. 17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных ис-	до 02.08.2021

		пытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Сухобузимского и Большемуртинского районов по пожарному надзору Безрядин М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

*Безрядин*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

« 18 » *март* 2021 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19