



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 10/118-Э**

Законному представителю  
Муниципального казенного образовательного  
учреждения «Большемуртинская средняя  
общеобразовательная школа №1»

(полное наименование юридического лица)

Красноярский край, Большемуртинский район,  
п. Большая Мурта, ул. Партизанская 83.

(место нахождения юридического лица)

« 31 » марта 2021г.

(дата составления предписания)

Мною, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Елисеевым Владимиром Васильевичем в период с 22 марта по 31 марта 2021года на основании распоряжения № РП-361-939-о от 11.03.2021 и.о. заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора проведена внеплановая документарная проверка Муниципального казенного образовательного учреждения «Большемуртинская средняя общеобразовательная школа №1» с целью: проверки выполнения мероприятий, предусмотренных ранее выданным предписанием №10/419-Э от 09.09.2019, срок исполнения которых истек.

ОГРН №1032400890103, ИНН/КПП 2408003499/240801001, юридический адрес: 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, п. Большая Мурта, ул. Партизанская 83.

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области электроэнергетике, зафиксированных в Акте проверки Муниципального казенного образовательного учреждения «Большемуртинская средняя общеобразовательная школа №1» №10/118/939/2021 от 31.03.2021 на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019г. №13.

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт (НПА), требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	13. Категория по надёжности электроснабжения III (третья) не соответствует для образовательных учреждений II (вторая).	СП 256.1325800, табл.6.1 (СП-31-110-2003, табл.5.1) ПУЭ, п.1.2.20.	11.03.2022
2.	14. Не восстановлена повреждённая кабельная линия от источника питания, обеспечивающая II (вторую) категорию по надёжности электроснабжения, предусмотренная проектом.	ПУЭ-бизд., п.1.2.19	11.03.2022

Перечень нормативных документов (НД), на которые сделаны ссылки:

№ п/п	Полное название нормативного документа
1.	Правила устройства электроустановок, 6, 7-е издание, утверждены приказом №204 Министерства энергетики РФ от 08.07.2003г. (ПУЭ).
2.	Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. (СП-31-110-2003)

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С предписанием ознакомлен(а):

Директор МКОУ «Большемуртинская СОШ №1»

Жигунов В.П. «31» марта 2021г.

*(Должность, Ф.И.О., дата)*

*(подпись)*


Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)*

Лицо вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Елисеев В.В.

*(Должность, Ф.И.О.)*



*(подпись)*

Предписание на 3 листах для исполнения получено:

Директор МКОУ «Большемуртинская СОШ №1»

Жигунов В.П. «31» марта 2021г.

*(Должность, Ф.И.О., дата)*



*(подпись)*

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.